

1. Description du projet				
Titre du projet : _____				
Secteur : _____				
Établissement : _____				
Étape d'avancement du projet : _____				
Échéancier prévue des travaux : Début _____ Fin _____				
Description sommaire du projet et phasage des travaux :				
Analyse des aires adjacentes à la zone de travaux; au-dessus, en-dessous, aires latérales et autres aires touchées (ex. : conduits, canalisation, etc.) :				
2. Évaluation et gestion des risques				
MATRICE D'ÉVALUATION DE LA CLASSE DE MESURES PRÉVENTIVES				
TYPES DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU RÉNOVATION <i>(confirmé par le responsable de projet)</i>				
GROUPES À RISQUE <i>(confirmé par le service de PCI)</i>	TYPE A <i>Travaux d'inspection et travaux non invasifs</i>	TYPE B <i>Travaux de peu d'envergure et de courte durée (< 2 h) qui génèrent peu de poussière</i>	TYPE C <i>Travaux qui génèrent une quantité modérée à élevée de poussière</i>	TYPE D <i>Travaux qui génèrent une quantité élevée de poussière</i>
GROUPE 1 <i>Risque faible</i>	☐ I	☐ II*	☐ II	☐ III ☐ IV
GROUPE 2 <i>Risque moyen</i>	☐ I	☐ II*	☐ III	☐ IV
GROUPE 3 <i>Risque moyen-élevé</i>	☐ I	☐ III*	☐ III ☐ IV	☐ IV
GROUPE 4 <i>Risque élevé</i>	☐ I ☐ II ☐ III	☐ III ☐ IV*	☐ III ☐ IV	☐ IV
*Indique qu'un niveau inférieur pourrait être permis conformément à l'article 7.5 de la norme CSA Z317.13-17 Notes : - Lorsqu'il y a plusieurs classes de mesures préventives applicables, le responsable de projet doit déterminer le niveau approprié en collaboration avec le service de PCI et/ou l'ÉMD; - L'approbation préalable du service de PCI n'est pas requise pour les classes I et II. Toutefois, le responsable de projet doit toujours aviser le service de PCI avant d'effectuer les travaux et soumettre cette analyse.				
Exigences particulières :				

3. Signatures
ANALYSE EFFECTUÉ PAR
Responsable du projet : _____
Signature : _____ Date : _____
APPROBATION PAR
Responsable PCI : _____
Signature : _____ Date : _____